

COTES CONSEILLÉES DE DÉGAGEMENT AVAL CANAL VENTURI ISMA À SECTION EXPONENTIELLE TYPE III

10/11/2015

L1 ≥ 400 mm
h ≥ 40 mm
DN ≥ 300 mm

